

Zużycie GJ na poszczególnych budynkach w sezonie grzewczym 2024/ 2025

| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Budynki | pow.do C.O./m2 | paż. GJ | list. GJ | gru. GJ | sty. GJ | luty GJ | marz. GJ | kwie. GJ | maj GJ | czerw. GJ | lipi. GJ | sier. GJ | wrze. GJ | Razem zużycie | Zużycie letnie GJ | Zużycie c.cw. / rok | Zużycie c.o./ rok | Zużycie c.cw. /m-c | Zużycie c.o./ m-c |
| Reguly 3 | 4420,00 | 165,65 | 238,32 | 277,90 | 275,68 | 271,49 | 215,24 | 166,65 | 144,22 | 74,39 | 69,68 | 61,54 | 64,08 | 2024,84 | 269,69 | 809,07 | 1215,77 | 67,42 | 101,31 |

| 2023 | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Budynki | pow.do C.O./m2 | paż. GJ | list. GJ | gru. GJ | sty. GJ | luty GJ | marz. GJ | kwie. GJ | maj GJ | czerw. GJ | lipi. GJ | sier. GJ | wrze. GJ | Razem zużycie | Zużycie letnie GJ | Zużycie c.cw. / rok | Zużycie c.o./ rok | Zużycie c.cw. /m-c | Zużycie c.o./ m-c |
| Reguly 3 | 4420,00 | 121,01 | 208,69 | 273,78 | 289,12 | 194,59 | 193,21 | 148,81 | 89,79 | 78,50 | 74,22 | 73,83 | 84,86 | 1830,40 | 316,33 | 948,99 | 881,41 | 79,08 | 73,45 |

| | |
|--------------|--------|
| Różnica | -46,64 |
| Różnica 1m-c | -11,66 |

aktualna cena GJ -netto 95,55 zł/GJ Różnica 1m-c -1114,09 zł/netto

| 2024 | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Budynki | pow.do C.O./m2 | paż. GJ | list. GJ | gru. GJ | sty. GJ | luty GJ | marz. GJ | kwie. GJ | maj GJ | czerw. GJ | lipi. GJ | sier. GJ | wrze. GJ | Razem zużycie | Zużycie letnie GJ | Zużycie c.cw. / rok | Zużycie c.o./ rok | Zużycie c.cw. /m-c | Zużycie c.o./ m-c |
| Kosińskiego 2 | 1832,60 | 62,82 | 88,46 | 105,39 | 103,86 | 100,80 | 83,29 | 64,70 | 55,94 | 27,63 | 26,54 | 26,80 | 27,57 | 773,80 | 108,55 | 325,64 | 448,16 | 27,14 | 37,35 |

| 2023 | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Budynki | pow.do C.O./m2 | paż. GJ | list. GJ | gru. GJ | sty. GJ | luty GJ | marz. GJ | kwie. GJ | maj GJ | czerw. GJ | lipi. GJ | sier. GJ | wrze. GJ | Razem zużycie | Zużycie letnie GJ | Zużycie c.cw. / rok | Zużycie c.o./ rok | Zużycie c.cw. /m-c | Zużycie c.o./ m-c |
| Kosińskiego 2 | 1832,60 | 50,22 | 80,75 | 105,78 | 109,54 | 74,33 | 70,08 | 54,00 | 33,59 | 30,09 | 28,42 | 28,81 | 32,61 | 698,23 | 120,91 | 362,72 | 335,51 | 30,23 | 27,96 |

| | |
|--------------|--------|
| Różnica | -12,36 |
| Różnica 1m-c | -3,09 |

aktualna cena GJ -netto 95,55 zł/GJ Różnica 1m-c -295,25 zł/netto

od kwietnia 2025r.

| 2024 r. (4 miesiące) | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|--|--------------|-------------|
| Okres | Ogółem - MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ | | | | | | | |
| Adres | Odczyt z wodomierza głównego / m ³ za 4 miesiące V,VI, VII, VIII | GJ za 4 miesiące V,VI, VII, VIII | Ilość GJ potrzebna do podgrzania. 1m ³ wody / poz. 3 : 2 | Koszt m ³ wody w oparciu o zużycie GJ /poz. 4 * 95,55 / m ³ | Rzeczywisty koszt powiększony różnicą temp. wody o 1,10 /poz. 5 * 1,10 / m ³ | Dotychczasowa kwota płacona zg.z Uchwałą 2023/2024 | Różnica w zł | Różnica w % |
| | | | zł/m ³ /brutto | zł/m ³ /brutto | zł/m ³ /brutto | zł/m ³ /brutto | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Reguły 3 | 600 | 305,03 | 0,5084 | 59,75 | 65,73 | 63,14 | 2,59 | 4,10 |
| Kosińskiego 2 | 216 | 117,41 | 0,5436 | 63,89 | 70,28 | 67,51 | 2,77 | 4,10 |

od października 2025r.

| 2025 r. (4 miesiące) | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|--|--------------|-------------|
| Okres | Ogółem - MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ | | | | | | | |
| Adres | Odczyt z wodomierza głównego / m ³ za 4 miesiące V,VI, VII, VIII | GJ za 4 miesiące V,VI, VII, VIII | Ilość GJ potrzebna do podgrzania. 1m ³ wody / poz. 3 : 2 | Koszt m ³ wody w oparciu o zużycie GJ /poz. 4 * 95,55zł * 1,23 / m ³ | Rzeczywisty koszt powiększony o współ. różnicy temp.wody o 1,1 /poz. 5 * 1,10 / m ³ | Dotychczasowa kwota płacona zg.z Uchwałą 7./2025 | Różnica w zł | Różnica w % |
| | | | zł/m ³ /brutto | zł/m ³ /brutto | zł/m ³ /brutto | zł/m ³ /brutto | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Reguły 3 | 593 | 280,00 | 0,4722 | 55,50 | 61,05 | 65,73 | -4,68 | -7,12 |
| Kosińskiego 2 | 224 | 108,61 | 0,4848 | 56,98 | 62,68 | 70,28 | -7,60 | -10,81 |

Spadek nakładu na 1m² podgrzewu wody

| | |
|---------|---------------|
| -0,0362 | Reguły 3 |
| -0,0588 | Kosińskiego 2 |